

**Kapuvári Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

**Hámori György
Polgármester Úr részére**

Beszámoló a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2020. évben végzett tevékenységéről, a végzett karbantartásokról, felújításokról, a gazdálkodás eredményéről

A 2020-as üzemi évben cégünk a jogszabályi elvárásoknak megfelelően végezte a fűtési hőenergia szolgáltatását, illetve a május 15.-ig, valamint szeptember 15.-től rendelkezésre álltunk, annak érdekében, hogy közös képviselői megkeresés esetén 24 órán belül elindítsuk illetve leállítsuk a szolgáltatást.

A használati melegvíz szolgáltatást egész évben biztosítottuk a Gesztenye sori, és Ifjúság úti területen.

A fűtési szezon során tartós üzemzavarunk nem volt, a szolgáltatás folyamatosan működött. A szélviharok okozta áramkimaradás miatt volt néhány kisebb kiesés, azonban ezeket az üzemzavarokat időben elhárítottuk, szerencsére kárt nem tett a berendezéseinkben a hiba.

A nyáron kiépítésre került a volt hűsgyár területén megvalósítandó ingatlanokat ellátó, föld alatti hőtvízvezetékek kiépítése, a területen folyó parkosítási munkálatokhoz igazodóan.

A használtunkban álló kazánházaknak helyet adó ingatlanokat, anyagi erőnkhez képest próbálunk megfelelő műszaki állapotban tartani, állagát megőrizni, azok elfogadható állapotban vannak. A Margit híd utcai kazánház tetőszerkezete azonban beázik, a vízszigetelése előregedett, tönkrement. Cégünk ajánlatot kért több verzióban a felújítására, azonban ennek költsége olyan mértékű, hogy anyagi forrásaink nem teszik lehetővé, hogy ezt a problémát orvosoljuk. (Az aktualizált ajánlatokat beszámolónkhoz mellékeljük, kérjük tulajdonost, hogy az épület tetőszerkezeténke felújítására forrást biztosítson.)

A nyár folyamán elvégeztük az ütemezett karbantartásokat, hőcserélők és szűrők tisztítását, hibás szerelvények cseréjét, a vízszivárgások megszüntetését, kazánok tisztítását.


Két hőtermelő létesítményünk pontforrásainak környezetvédelmi engedélye lejárt, ezeknél a pontforrásoknál megkértük a létesítési engedélyt, azt követően elvégeztettük a tüzelőberendezések, és pontforrások környezetvédelmi felülvizsgálatát, majd az üzemeltetési engedélyeket szereztük meg. A cégünk általunk üzemeltetett valamennyi hőtermelő berendezés, és pontforrás környezetvédelmi engedélye rendben van.

Elvégeztettük a kémények, és a gázbiztonsági szerelvények felülvizsgálatát, elmondható, hogy a rendszerek megfelelő műszaki állapotban vannak.

A kintlévőségünk az elindított jogi eljárások következtében kis mértékben csökkent, néhány adós esetben azonban nincs lehetőség az adósság behajtására. A be nem hajtható követeléseket, 2021.- évben értékvesztésként elszámoljuk annak érdekében, hogy a könyveinkben a valós adatok szerepeljenek.


Kérem írásos beszámolóm elfogadását!

Tisztelettel:


Pászli Tibor
ügyvezető

KAPUVÁRI KÖZMŰVELŐDÉSI KFT.
9330 Kapuvár, Pác tér 37.
Adószám: 19253942-08

Kapuvár, 2021-05-31



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: TITK/28-69/2021.

Tárgy: Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolója

69/2021. (V. 31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kapuvár Város Polgármestere a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.** 2020. évben végzett tevékenységéről, a végzett karbantartásokról, felújításokról szóló beszámolóját elfogadja.

Kapuvár, 2021. május 31.


Hamori György
polgármester

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE
KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE